

Nesnižujte teplotu vody v bojleru

NESNIŽUJTE TEPLITU VODY V BOJLERU



Konkrétně tím myslíme teplotu pod 50 °C, protože hrozí vyšší riziko nákazy legionellou. Pokud uvažujete o snižování teploty vody v rámci úspory energií, buďte opatrní. Bakterie legionella se množí v prostředí stojaté vody, často se vyskytuje v klimatizačních zařízeních, vzduchotechnice a potrubních systémech s nedostatečnou cirkulací vody. Její vdechnutí, např. při sprchování, způsobuje u citlivých jedinců tzv. legionářskou nemoc: akutní horečnaté onemocnění, postihující dýchací cesty. Voda v bojleru se má pohybovat kolem 60 °C s možností krátkodobého přehřátí i na více stupňů. Množení bakterie lze zamezit i minimalizací rozvodů, řádnou údržbou. Pozor si dávejte i na materiály, které podporují množení mikroorganismů. K těm patří pryž a některé druhy plastů.

www.dzd.cz